

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]	Wysokość [m]	Kubatura [m3]	Krotność wymian nawiew	Vn	Krotność wymian wywiew	Vw	Liczba osób	Ilość pow. naw z il. Os. [m3/h]	Ilość pow wg armatury	Uwagi	Układ	Nawiew	Wywiew
PIWNICA															
32	SZATNIA	10,17	2,68	27,26	5,50	150	5,50	150					N3	150	EKSF.
33	ŁAZIENKA/WC	11,74	2,68	31,46							275		W4		275
34	SZATNIA	6,80	2,68	18,22	6,86	125	6,86	125					N3	125	EKSF.
PARTER															
1	WYPOCZYWALNIA	14,37	2,92	41,96	3,10	130	2,38	100					NW1	130	100
2	WYPOCZYWALNIA	11,27	2,92	32,91	3,65	120	2,73	90					NW1	120	90
3	KOMUNIKACJA	9,78	2,92	28,56	1,75	50	0,00						NW1	50	50
4	WC	4,11	2,92	12,00	0,00		4,17	50					T1	INF.	50
5	POM. POMOCNICZE	1,40	2,92	4,09	0,00		4,89	20					T1	INF.	20
6	OKŁADY BOROWINOWE	68,28	2,92	199,38	2,76	550	3,01	600					NW1	550	660
7	KUCHNIA BOROWINOWA	15,04	2,92	43,92	2,28	100	3,07	135					NW1	100	135
8	SZATNIA AMBULAT.	10,27	2,95	30,30	4,95	150	4,95				150		N1,W5	150	150
9	FANGO PARAFINA	35,65	2,95	105,17	2,09	220	2,09	220					NW1	220	220
10	KĄPIEL Kwasowo-węglowo sucha	10,92	2,95	32,21	2,48	80	2,48	80				PRZELEW DOLNY	NW1	80	80
11	BICZE WODNE	20,32	2,95	59,94	4,17	250	5,00	300					NW1	250	300
12	ZAPLECZE	9,82	3,87	38,00	1,58	60	1,58	60					NW2	60	60
13	SALA SPORTOWA	127,02	4,60	584,29	1,37		1,37		16	800			NW2	800	800
14	WC INWALIDA	5,25	2,95	15,49	4,84		4,84				75		Wł1	INF.	75
16	KORYTARZ	262,88	2,95	775,50	0,57	440	0,00	330					N5N6W6	440	330, EKSF.
17	SALA GIMNASTYCZNA	55,71	4,60	256,27	3,12	800	3,12	800	16	800			NW2	800	800
21	PRZEBIERALNIA	1,37	2,92	4,00	5,00	20	0,00								
22	SZATNIA	12,58	2,92	36,73	4,08	150	4,08	150					N2	150	EKSF.
23	KOMUNIKACJA	5,63	12,58	70,83	1,41	100	1,41	100					N2,T2	100	100
24	SZATNIA	10,10	2,93	29,59	4,06	120	0,00						N2	120	EKSF.
25	PRZEBIERALNIA	1,37	2,93	4,01	0,00		4,98	20							
31	SAUNA	16,14	2,94	47,45	2,11	100	0,00						N2,T3	100	100
32	KOMUNIKACJA	6,00	2,94	17,64	1,98	35	0,00						W6	INF.	35
33	POM. RATOWNIKA	8,78	2,94	25,81	1,55	40	1,55	40					N6W6	40	40
34	MASAŻ WIROWY	14,24	2,94	41,87	3,11	130	3,11	130					N2,T4	130	130
39	KRIO TERAPIA CO2 AZOT	21,88	2,94	64,33	2,33	150	2,33	150				PRZELEW DOLNY	N4,T4	200	200
47	WC PRAC. DAMS.	2,42	2,94	7,11	7,03		7,03				50		T6	INF.	50
48	WC PRAC. MĘSK.	4,13	2,94	12,14	6,18		6,18				75		T6	INF.	75
PIĘTRO															
1	MASAŻ KLASYCZNY	16,50	2,92	48,18	2,08	100	2,08	100					NW3	100	100
2	MASAŻ KLASYCZNY	15,82	2,94	46,51	2,15	100	2,15	100					NW3	100	100
3	MASAŻ KLASYCZNY	15,70	2,94	46,16	2,17	100	2,17	100					NW3	100	100

4	MASAŻ KLASYCZNY	15,65	2,91	45,54	2,20	100	2,20	100					NW3	100	100
5	MASAŻ KLASYCZNY	15,18	2,94	44,63	2,24	100	2,24	100					NW3	100	100
6	MASAŻ KLASYCZNY	14,87	2,95	43,87	2,28	100	2,28	100					NW3	100	100
7	MASAŻ KLASYCZNY	15,15	2,95	44,69	2,24	100	2,24	100					NW3	100	100
8	MASAŻ KLASYCZNY	17,40	2,93	50,98	2,06	105	2,06	105					NW3	105	105
9	POK. PIELĘGNIARKI	6,43	2,93	18,84	2,65	50	2,65	50					NW3	50	50
10	GABINET LEK.	9,99	2,97	29,67	2,02	60	2,02	60					NW3	60	60
11	POM. BIUROWE	6,49	2,97	19,28	3,11		3,11		2	60			NW3	60	60
13	SZATNIA MESKA	9,92	2,99	29,66	4,05	120	4,05	120					N3,W5	150	EKSF.
16	POM. BIUROWE	13,03	3,15	41,04	1,46		1,46		2	60			N3,T7	60	60
17	WC DAMSKIE	10,41	2,96	30,81	8,11		8,11				250		W5	INF.	250
18	KOMUNIKACJA	3,87	2,96	11,46	1,75	20	1,75	20					N3	50	EKSF.
19	SZATNIA DAMSKA	17,93	3,03	54,33	4,05	220	4,05	220					N3	200	EKSF.
20	WC MĘSKIE	3,05	2,96	9,03	5,54		5,54				50		W5	INF.	50
21	WC MĘSKIE	5,23	2,99	15,64	6,39		0,00				100		W5	INF.	100
22	KORYTARZ	264,30	2,90	766,47	0,63	480	0,56	430					N7N8W7	480	430, EKSF.
23	MASAŻ KLASYCZNY	19,02	2,90	55,16	2,18	120	2,18	120					N5,T8	120	120
24	SALA ĆWICZEŃ	66,38	2,88	191,17	2,62		2,62		10	500			NW2	500	500
25	MASAŻ KLASYCZNY	15,74	2,93	46,12	2,17	100	2,17	100					N2,T9	100	100
26	LASER	16,69	2,93	48,90	1,84	90	1,84	90					N2,T10	90	90
38	POM. POMOCNICZE	15,30	2,93	44,83	0,00		1,12	50					W7	INF.	50