nr 01	POM. SOCJALNE, 19,78m² TERAKOTA	nr 11	KORYTARZ 58,96m² TERAKOTA	nr 21	POM.GOSP./MAG. 9,12m² TERAKOTA	nr 31	POM. ROZDZIELNI 13,70m² TERAKOTA		
nr 02	POM.GOSP./MAG. 24,92m² TERAKOTA	nr 12	POM.GOSP./MAG. 13,88m² TERAKOTA	nr 22	POM.GOSP./MAG. 61,53m² TERAKOTA	nr 32	SZATNIA DOMOWA 10,17m² TERAKOTA		
nr 03	POM.GOSP./MAG. 16,62m² TERAKOTA	nr 13	POM.GOSP./MAG. 27,82m² TERAKOTA	nr 23	POM.GOSP./MAG. 25,91m² TERAKOTA	nr 33	KADZIENKA/WC 11,74m² TERAKOTA		
nr 04	POM.GOSP./MAG. 7,42m² TERAKOTA	nr 14	POM.GOSP./MAG. 43,84m² TERAKOTA	nr 24	KL. SCHODOWA 15,15m² TERAKOTA	nr 34	SZATNIA ROBOCZA 6,80m² TERAKOTA		
nr 05	POM.GOSP./MAG. 5,12m² TERAKOTA	nr 15	POM.GOSP./MAG. 15,34m² TERAKOTA	nr 25	POM.GOSP./MAG. 26,78m² TERAKOTA	nr 35	POM.GOSP./MAG. 16,40m² TERAKOTA		
nr 06	CARAŻ 32,06m² TERAKOTA	nr 16	POM.GOSP./MAG. 26,67m² TERAKOTA	nr 26	KORYTARZ 126,28m² TERAKOTA	nr 36	SZYB WINDY 3,83m² TERAKOTA		
nr 07	CARAŻ 31,82m² TERAKOTA	nr 17	POM.GOSP./MAG. 23,04m² TERAKOTA	nr 27	POM.GOSP./MAG. 16,46m² TERAKOTA	nr 37	PRZEDSIONEK PPOŻ 2,40m² TERAKOTA		
nr 08	POM.GOSP./MAG. 17,12m² TERAKOTA	nr 18	POM.GOSP./MAG. 2,02m² TERAKOTA	nr 28	POM.GOSP./MAG. 11,04m² TERAKOTA				
nr 09	POM.GOSP./MAG. 5,02m² TERAKOTA	nr 19	POM.GOSP./MAG. 28,46m² TERAKOTA	nr 29	POM.GOSP./MAG. 17,11m² TERAKOTA				
nr 10	POM.GOSP./MAG. 32,85m² TERAKOTA	nr 20	POM.GOSP./MAG. 84,93m² TERAKOTA	nr 30	POM.GOSP./MAG. 29,67m² TERAKOTA				

Istniejąca kanalizacja deszczowa do wyczyszczenia od odwodnienia liniowego do kolejnej studzienki L=ok. 15m

Istniejące odwodnienie liniowe do wymiany, zastosować odwodnieine betonowe typu ciężkiego o szerokości 20cm, L=15m.

Podczas prac remontowych należy wykuć posadzkę na pasku przy ościeżnicy wejściowej o minimalnej szerokości ok. 20cm, głębokość ok. 5cm. Następnie należy wykonać nowe wejście tak, aby nie naruszyć istniejącej hydroizolacji.

istniejące wyjście kanalizacyjne żeliwo Ø150 do przebudowy na PVC160mm 90cm nad posadzką

otwór powiększyć, wstawić rurę osłonową, uszczelnić i zamurować.

istniejące wyjście kanalizacji z basenu - bez zmian

istniejące wyjście solanki - żeliwo Ø150 do przebudowy na PVC160mm 90cm nad posadzką

otwór powiększyć, wstawić rurę osłonową, uszczelnić i zamurować

NAPRAWA STROPU:
1) oczyścić powierzchnię stropu z luźnych fragmentów betonu, pozostawić dobrze związane fragmenty;
2) pręty zbrojeniowe odsłonięte w trakcie oczyszczania betonu zabezpieczyć przed korozją;
3) wypełnić ubytki betonu zaprawą naprawczą do renowacji betonu
4) powierzchnie betonowe pomalować farbami epoksydowymi do betonu

pion kanalizacji sanitarnej PVC110mm

zawór napowietrzający dn50

Istniejąca studzienka rewizyjna przebudować na dodatkowy osadnik borowiny Ø2,0m,H=2,5m odpływ zasyfonować min 30cm poniżej dopływu. właz typu lekkiego B125 Ø600mm, wystawiony ponad teren 15cm, obrukowany lub obetonowany studzienkę posadowić na chudym betonie C15(B15) min. 15cm

otwór powiększyć, wstawić rurę osłonową, uszczelnić i zamurować

istniejące wyjście kanalizacji ks Ø110 do przebudowy na PVC160mm

pod urządzeniami zainstalować pompę do ścieków z rozdrabniaczem

otwór powiększyć, wstawić rurę osłonową, uszczelnić i zamurować

istniejące wyjście solanka ks Ø110 do przebudowy na PVC110mm 47cm nad posadzką

istniejące wyjście kanalizacji z borowiną ks Ø160 do przebudowy na PVC160mm 47cm nad posadzką

mocować kotwami chemicznymi

studnia betonowa Ø0,8m, przepompownia do ścieków fekalnych Q=2,0dm3/s, Hp=5,0m

Podłączyć istniejącą kanalizację sanitarną

Podłączyć istniejącą kanalizację solarkową

2xKS110 (sanitarna i solankowa) - bez zmian

Podłączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej

pion kanalizacji sanitarnej PVC110mm

pion kanalizacji sanitarnej PVC75mm

pion kanalizacji sanitarnej PVC50mm

pion kanalizacji sanitarnej PVC160mm

pion kanalizacji sanitarnej PVC250mm

pion kanalizacji sanitarnej PVC160mm

pion kanalizacji sanitarnej PVC110mm

pion kanalizacji sanitarnej PVC110mm

*pion kanalizacji sanitarnej PVC110